

### Помещение


Символ:  
Описание:  
Замечания:

### Подпольный отопительный прибор

Символ: **200**  
Описание: ТП Bersky 2 этаж

### Итоги расчетов

$T_n = 45,0 \text{ } ^\circ\text{C}$   $dT = 10,0 \text{ K}$



### Итоги расчетов подпольного отопительного прибора

Зона основная	$Q_o$	306	Вт	$b$	0,150	м
	$F$	15,0	м <sup>2</sup>	$L$	100,0	м



Символ труб	EVALPEXA	
Ном. диаметр труб $d_n$	20	мм
Общая мощность $Q_o$	306	Вт
Общая поверхность $F_o$	15,0	м <sup>2</sup>
Общая длина $L_o$	108,0	м
Расход воды $G$	0,0073	кг/с
Сопротивление гидр. $dP$	522	Па