

Помещение


Символ:
Описание:
Замечания:

Подпольный отопительный прибор

Символ: **200**
Описание: ТП Bersky 2 этаж

Итоги расчетов

$T_n = 45,0 \text{ } ^\circ\text{C}$ $dT = 10,0 \text{ K}$



Итоги расчетов подпольного отопительного прибора

Зона основная	Q_o	308	Вт	b	0,200	м
	F	20,0	м^2	L	100,0	м



Символ труб	EVALPEXA	
Ном. диаметр труб d_n	20	мм
Общая мощность Q_o	308	Вт
Общая поверхность F_o	20,0	м^2
Общая длина L_o	108,0	м
Расход воды G	0,0074	кг/с
Соппротивление гидр. dP	524	Па